

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期：108 年 6 月 11 日

設備位置：地下 2 樓 PFB2A 盤 547 車位

設備名稱：進風 設備

NFB 安培數：3P 60 A

規格：馬力 25 HP

額定電流：38 A

設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備 註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相	
	20.1	20.3	18.5	393	392	392	
檢 查 項 目	盤面設備			[✓] 正常 [] 異常			備 註
	NFB 無熔絲開關			[✓] 正常 [] 異常			
	漏電斷路器			[✓] 正常 [] 異常			
	變壓器及保險絲			[✓] 正常 [] 異常			
	各種指示燈是否正常			[✓] 正常 [] 異常			
	馬達運轉是否正常			[✓] 正常 [] 異常			
建 議 事 項							

主管:

機電員:

宋啟祥

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期：108 年 6 月 11 日

設備位置：地下 2 樓 PFB2B 盤 521 車位							
設備名稱： 進風 設備				NFB 安培數：3P 60 A			
規格：馬力 25 HP				額定電流： 38 A			
設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備 註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相	
	21.3	16.7	16.4	393	393	392	
檢 查 項 目	盤面設備			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			備 註
	NFB 無熔絲開關			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	漏電斷路器			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	變壓器及保險絲			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	各種指示燈是否正常			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	馬達運轉是否正常			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
建 議 事 項							

主管：

機電員：

朱啟祥

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期：108 年 6 月 12 日

設備位置：地下 2 樓 PFB2C 盤 501 車位

設備名稱：進風 設備

NFB 安培數：3P 60 A

規格：馬力 25 HP

額定電流：38 A

設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備 註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相	
	21.3	20.2	17.5	392	393	393	
檢 查 項 目	盤面設備			[✓] 正常 [] 異常			備 註
	NFB 無熔絲開關			[✓] 正常 [] 異常			
	漏電斷路器			[✓] 正常 [] 異常			
	變壓器及保險絲			[✓] 正常 [] 異常			
	各種指示燈是否正常			[✓] 正常 [] 異常			
	馬達運轉是否正常			[✓] 正常 [] 異常			
建 議 事 項							

主管：

機電員：

宋欣祥

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期：108 年 6 月 12 日

設備位置：地下 2 樓 PFB2D 盤 604 車位							
設備名稱： 排風 設備				NFB 安培數：3P 60 A			
規格：馬力 25 HP				額定電流： 38 A			
設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備 註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相	
	20.2	18.4	17.7	393	393	392	
檢 查 項 目	盤面設備			[✓] 正常 [] 異常			備 註
	NFB 無熔絲開關			[✓] 正常 [] 異常			
	漏電斷路器			[✓] 正常 [] 異常			
	變壓器及保險絲			[✓] 正常 [] 異常			
	各種指示燈是否正常			[✓] 正常 [] 異常			
	馬達運轉是否正常			[✓] 正常 [] 異常			
建 議 事 項							

主管：

機電員：宋啟輝

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期： 108 年 6 月 12 日

設備位置：地下 2 樓 PFB2E 盤 661 車位							
設備名稱： 排風 設備				NFB 安培數：3P 60 A			
規格：馬力 25 HP				額定電流： 38 A			
設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備 註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相	
	20.1	19.7	18.2	392	392	393	
檢 查 項 目	盤面設備			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			備 註
	NFB 無熔絲開關			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	漏電斷路器			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	變壓器及保險絲			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	各種指示燈是否正常			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	馬達運轉是否正常			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
建 議 事 項							

主管：

機電員：

朱啟祥

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期：108 年 6 月 12 日

設備位置：地下 2 樓 PFB2F 盤 820 車位							
設備名稱：排風 設備				NFB 安培數：3P 60 A			
規格：馬力 25 HP				額定電流： 38 A			
設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備 註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相	
	20.1	18.8	20.2	393	392	392	
檢 查 項 目	盤面設備			[✓] 正常 [] 異常			備 註
	NFB 無熔絲開關			[✓] 正常 [] 異常			
	漏電斷路器			[✓] 正常 [] 異常			
	變壓器及保險絲			[✓] 正常 [] 異常			
	各種指示燈是否正常			[✓] 正常 [] 異常			
	馬達運轉是否正常			[✓] 正常 [] 異常			
建 議 事 項							

主管：

機電員：齊啟祥

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期：108 年 6 月 13 日

設備位置：地下 2 樓 PFB2G 盤 838 車位							
設備名稱： 排風 設備				NFB 安培數：3P 60 A			
規格：馬力 25 HP				額定電流： 38 A			
設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備 註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相	
	21.3	20.4	18.5	393	393	392	
檢 查 項 目	盤面設備			☒ 正常 ☐ 異常			備 註
	NFB 無熔絲開關			☒ 正常 ☐ 異常			
	漏電斷路器			☒ 正常 ☐ 異常			
	變壓器及保險絲			☒ 正常 ☐ 異常			
	各種指示燈是否正常			☒ 正常 ☐ 異常			
	馬達運轉是否正常			☒ 正常 ☐ 異常			
建 議 事 項							

主管：

機電員：

朱啟祥

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期：108 年 6 月 13 日

設備位置：地下1樓 PFB1A 盤							
設備名稱：進風 設備				NFB 安培數：3P 60 A			
規格：馬力 25 HP				額定電流：38 A			
設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備 註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相	
	19.7	16.3	15.9	392	392	393	
檢 查 項 目	盤面設備			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			備 註
	NFB 無熔絲開關			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	漏電斷路器			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	變壓器及保險絲			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	各種指示燈是否正常			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	馬達運轉是否正常			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
建 議 事 項							

主管：

機電員：

朱啟祥

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期： 108 年 6 月 13 日

設備位置：地下 1 樓 PFB1B 盤							
設備名稱：排風設備				NFB 安培數：3P 60 A			
規格：馬力 25 HP				額定電流：38 A			
設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備 註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相	
	19.2	17.5	17.6	393	393	392	
檢 查 項 目	盤面設備			[✓] 正常 [] 異常			備 註
	NFB 無熔絲開關			[✓] 正常 [] 異常			
	漏電斷路器			[✓] 正常 [] 異常			
	變壓器及保險絲			[✓] 正常 [] 異常			
	各種指示燈是否正常			[✓] 正常 [] 異常			
	馬達運轉是否正常			[✓] 正常 [] 異常			
建 議 事 項							

主管：

機電員：宋啟祥

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期：108 年 6 月 14 日

設備位置：地下 1 樓 PFB1C 盤							
設備名稱：排風 設備				NFB 安培數：3P 60 A			
規格：馬力 25 HP				額定電流：38 A			
設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備 註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相	
	19.6	16.3	16.7	393	392	392	
檢 查 項 目	盤面設備			[✓] 正常 [] 異常			備 註
	NFB 無熔絲開關			[✓] 正常 [] 異常			
	漏電斷路器			[✓] 正常 [] 異常			
	變壓器及保險絲			[✓] 正常 [] 異常			
	各種指示燈是否正常			[✓] 正常 [] 異常			
	馬達運轉是否正常			[✓] 正常 [] 異常			
建 議 事 項							

主管：

機電員：

宋做祥

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期： 108 年 6 月 14 日

設備位置：地下 1 樓 PFB1D 盤							
設備名稱：排風設備				NFB 安培數：3P 60 A			
規格：馬力 25 HP				額定電流：38 A			
設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備 註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相	
	19.3	16.7	15.5	393	393	392	
檢 查 項 目	盤面設備			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			備 註
	NFB 無熔絲開關			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	漏電斷路器			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	變壓器及保險絲			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	各種指示燈是否正常			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	馬達運轉是否正常			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
建 議 事 項							

主管：

機電員：

朱啟祥

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期：108 年 6 月 14 日

設備位置：地下 1 樓 PFB1E 盤							
設備名稱：進風設備				NFB 安培數：3P 60 A			
規格：馬力 25 HP				額定電流：38 A			
設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相	
	22.3	17.4	17.2	392	393	393	
檢 查 項 目	盤面設備			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			備註
	NFB 無熔絲開關			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	漏電斷路器			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	變壓器及保險絲			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	各種指示燈是否正常			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
	馬達運轉是否正常			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			
建議事項							

主管：

機電員：

朱啟祥

林口社會宅 D 區 進排風設備點檢表

填表日期：108 年 6 月 18 日

設備位置：地下 1 樓 PFB1F 盤

設備名稱：進風 設備

NFB 安培數：3P 60 A

規格：馬力 25 HP

額定電流：38 A

設備	電流值 (A)			電壓值 (V)			備	註
	R 相	S 相	T 相	R 相	S 相	T 相		
	16.3	14.1	12.4	392	393	394		
檢 查 項 目	盤面設備			〔✓〕 正常 〔 〕 異常			備	註
	NFB 無熔絲開關			〔✓〕 正常 〔 〕 異常				
	漏電斷路器			〔✓〕 正常 〔 〕 異常				
	變壓器及保險絲			〔✓〕 正常 〔 〕 異常				
	各種指示燈是否正常			〔✓〕 正常 〔 〕 異常				
	馬達運轉是否正常			〔✓〕 正常 〔 〕 異常				
建 議 事 項								

主管：

機電員：

朱啟祥